



Утверждаю
И.о. ректора ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет
физической культуры»

С.Г. Сериков
2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция) устанавливает правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории, зданий, находящихся в оперативном управлении ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» (далее - УралГУФК) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками УралГУФК, а также сезонными работниками, командированными в организацию работниками, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

1.3. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на ректора УралГУФК, в структурных подразделениях УралГУФК - на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Должностные лица структурных подразделений УралГУФК в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции.

1.5. Лица, нарушившие требования Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», иными нормативными документами по пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности здания и помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

1.7. Лица допускаются к работе в УралГУФК только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.7.1. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, иными нормативными документами по пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (приложение 1).

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются ректором УралГУФК.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей

2.1. Содержание территории:

2.1.1. Территорию, прилегающую к зданию, в том числе в пределах противопожарных расстояний, необходимо содержать в чистоте, своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

2.1.2. Сжигание мусора, горючих отходов, тары, сухой травы не допускается.

2.1.3. Использование противопожарных расстояний для стоянки транспорта, складирования материалов, оборудования и тары не допускается.

2.1.4. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам в любое время года должны содержаться в исправном состоянии, быть всегда свободными для проезда пожарной техники, зимой очищаться от снега и льда.

2.1.5. О закрытии дорог или проездов в связи с ремонтными работами или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в подразделение пожарной охраны.

2.1.6. На территории, прилегающей к зданию, запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, использование для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники.

2.1.7. На территории, прилегающей к зданию, запрещается оставлять емкости с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.2. Содержание здания, помещений:

2.2.1. В здании должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре. В случае перепланировки помещений в план эвакуации должны быть своевременно внесены соответствующие изменения.

2.2.2. Административные, общественные, производственные и складские помещения должны быть обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.2.3. Здание должно быть обеспечено исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.2.4. На дверях помещений производственного и складского назначения должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса пожароопасных и взрывоопасных зон.

2.2.5. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные нормы в соответствии с их новым назначением.

2.2.6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше (покрытии) здания должны содержаться в исправном состоянии и проходить эксплуатационные испытания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.

2.2.7. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде здания, должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов.

2.2.9. Пряжки у оконных проемов подвального этажа здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.2.10. Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

2.2.11. Немедленно должны устраняться нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования.

Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода - изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки), при отсутствии в инструкции сроков периодичности - не реже 1 раза в год.

2.2.12. Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями заделываются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2.2.13. Хранение веществ и материалов на складах (в помещениях) должно осуществ-

ляться с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

2.2.14. Должно быть обеспечено раздельное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

2.2.15. Хранение товаров должно быть на расстоянии не менее 0,5 метра от светильников, не менее 0,6 метра от пожарных извещателей.

2.2.16. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

2.2.17. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

2.3. Запрещается:

2.3.1. Хранение и применение в подвальном этаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товара в аэрозольной упаковке, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

2.3.2. Использование чердака, технического этажа, вентиляционной камеры и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и иных предметов;

2.3.3. Размещение в лифтовых холлах кладовых и другое;

2.3.4. Размещение в подвальном этаже мастерских, а также иных хозяйственных помещений, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

2.3.5. Изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

2.3.6. Уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

2.3.7. Устройство в производственных и складских помещениях здания антресолей, конторок и других встроенных помещений из горючих материалов и листового металла;

2.3.8. Использование помещения с одним эвакуационным выходом для одновременно пребывания более 50 человек;

2.3.9. Применение пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, открытого огня и свечей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях;

2.3.10. Использование электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих соответствующего сертификата соответствия;

2.3.11. Продолжать эксплуатацию иллюминации или гирлянды при обнаружении неисправности (нагрев и повреждение изоляции проводов, мигание лампочек, искрение и подобное). Они должны быть немедленно обесточены;

2.3.12. Устанавливать новогоднюю елку на неустойчивом основании, чтобы ветки елки находились на расстоянии менее 1 метра от стен и потолков, загромождать выход из помещения;

2.4. Содержание и эксплуатация эвакуационных путей и выходов:

2.4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.4.2. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей из помещения с одновременным пребыванием не более 15 человек, из санитарных узлов, на площадки лестниц 3-го типа (наружную лестницу, предназначенную для эвакуации).

2.4.3. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в здании с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.4.5. В случае возникновения пожара должен быть обеспечен доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

2.4.6. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны содержаться в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.4.7. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации световые указатели «Выход» должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

2.4.8. На путях эвакуации запрещается устраивать пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

2.4.9. Не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов, в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировка дверей эвакуационных выходов.

2.4.10. Запрещается:

2.4.10.1. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.4.10.2. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

2.4.10.3. Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

2.4.10.4. Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

2.4.10.5. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках оборудование, мебель и другие горючие материалы.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования

3.1. Производственные (технологические) процессы, производственная деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с настоящей Инструкцией и требованиями к данному типу производственных операций.

3.2. Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных контрольно - измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

3.3. При эксплуатации электрических сетей здания, сооружений периодически в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией должен производиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования с составлением протокола.

3.4. Запрещается:

3.4.1. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

3.4.2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

3.4.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

3.4.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

3.4.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

3.4.6. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

3.4.7. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

3.4.8. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.5. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

3.5.1. Запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми, закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.5.2. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре должны содержаться в исправном состоянии, проверяться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя

3.5.3. Не реже 1 раза в год необходимо проводить работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением акта.

3.5.4. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

4. Порядок содержания систем противопожарной защиты здания и сооружений

4.1. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в работоспособном состоянии и проверяться не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

4.2. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого необходимо об этом поставить в известность подразделение пожарной охраны.

4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

4.3.1. Не реже 1 раза в год должна производиться перекатка пожарных рукавов.

4.3.2. Должно быть обеспечено открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на

90 градусов.

4.3. Помещения насосных станций должны быть обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

4.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств и пожарные насосы-повысители должны находиться в рабочем состоянии и обслуживаться специализированной организацией (проверки задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств должны проводиться не реже 2 раз в год, пожарных насосов-повысителей - ежемесячно).

4.5. Использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей запрещено.

4.6. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, система противодымной защиты должны содержаться в работоспособном состоянии.

4.6.1. В соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ должны проводиться регламентные работы по их техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

4.6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны быть приняты необходимые меры по защите здания и помещений от пожара.

4.6.3. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

4.6.4. В помещении диспетчерского пункта должна быть в наличии инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

4.6.5. Помещение диспетчерского пункта должно быть обеспечено телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

4.6.6. Не реже 1 раза в квартал должны проводиться проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты здания (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, системы противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) с оформлением соответствующего акта проверки.

4.6.7. У лица, ответственного за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания.

5. Проведение пожароопасных работ

5.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

5.1.1. Не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений;

5.1.2. Тару из-под лакокрасочных материалов плотно закрывать и хранить на специально отведенных площадках;

5.1.3. Наносить горючие покрытия на пол при естественном освещении. Работы начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях;

5.1.4. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вен-

тиляцию;

5.1.5. Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

5.2. При проведении огневых работ:

5.2.1. Лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск установленной формы на выполнение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок).

5.2.2. Ответственное лицо за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т.д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

5.2.3. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т.д.).

5.2.4. В период проведения этих работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и техники безопасности.

5.2.5. После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

5.2.6. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются работники, имеющие квалификационные удостоверения.

5.2.7. Места проведения временных сварочных и других огневых работ могут определяться только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

5.2.8. Лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, обеспечивает контроль за проведением работ с применением открытого огня в помещениях или на территории которых эти работы производятся, а также в течение 3-5 часов после их окончания.

5.2.9. Запрещается;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;
- проводить огневые работы на постоянных и временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара;
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

5.3. При проведении газосварочных работ:

5.3.1. Необходимо переносные ацетиленовые генераторы устанавливать на открытых площадках, ацетиленовые генераторы ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.

5.3.2. В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены плакаты

«Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».

5.3.3. К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары.

5.3.4. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

5.3.5. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего времени

6.1. Каждый работник, ответственные лица за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объекте по окончании рабочего времени должны:

6.1.1. Осмотреть помещения, обесточить все электроустановки и бытовые электроприборы, в том числе в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал (за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации).

6.1.2. Убрать весь сгораемый мусор и спецодежду в установленное место.

6.1.3. Удалить с рабочих мест легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы и другие опасные вещества.

6.1.4. Убрать от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

6.1.5. Закрыть окна, форточки.

6.1.6. Проверить отсутствие задымления, запаха гари, повышения температуры и других признаков горения.

6.1.7. Отключить освещение.

6.1.8. Закрыть дверь, сдать помещение (ключи) под охрану с соответствующей отметкой в журнале.

7. Курение

7.1. Курение на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг в области физической культуры и спорта, для оказания медицинских, реабилитационных, для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, в помещениях общественного питания, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, запрещено.

7.2. В указанных местах должны быть установлены соответствующие знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

8. Обязанности и действия работников при пожаре

8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и тому подобное) должен немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112» о возникновении пожара.

8.2. При сообщении о пожаре в пожарную охрану необходимо четко назвать:

- точный адрес объекта;
- предположительное место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара;
- вероятную возможность угрозы людям;
- свою фамилию, имя и отчество;
- номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

8.3. Сотрудник охраны при включении автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией должен немедленно:

8.3.1. Уточнить место сработки пожарного извещателя (на блоку приемно контрольного устройства загорается сигнал «Тревога») и сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112»;

8.3.2. Проинформировать о пожаре старшего смены охраны УралГУФК.

8.4. Сотрудник охраны должен:

8.4.1. Оповестить о пожаре ректора УралГУФК, проректора по административной хозяйственной работе, руководителей структурных подразделений УралГУФК или замещающих их лиц;

8.4.2. Поставить в известность главного инженера, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны УралГУФК.

8.5. Инженер (энергетик) структурного подразделения УралГУФК или лицо его замещающее при получении сообщения о пожаре должен проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

8.6. Инженер (энергетик) структурного подразделения УралГУФК или лица их замещающие при получении сообщения о пожаре по мере необходимости принимают меры:

- по отключению системы электроснабжения здания (за исключением систем противопожарной защиты), электропитания лифтов;
- обеспечивают для тушения пожара бесперебойную работу внутреннего пожарного водопровода.

- принимает меры по отключению общеобменной вентиляции.

- обеспечивает блокировку лифтов на 1-ом этаже здания

8.7. Ответственные за обеспечение порядка при пожаре в здании, обеспечивают порядок и быструю эвакуацию людей из здания, принимают посильные меры по ликвидации пожара подручными средствами пожаротушения, используя огнетушители, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода.

8.10. Ректор УралГУФК, его заместители, руководители структурных подразделений УралГУФК (должностное лицо), прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- обеспечить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания;

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8.11. Руководитель структурного подразделения (лицо его замещающее) или сотрудник охраны:

- организует встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

9. Обеспечение здания, помещений первичными средствами пожаротушения

9.1. Здание должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

9.2. На каждом этаже здания должны быть размещены не менее 2 ручных огнетушителей (расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров).

9.2. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

9.3. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

9.4. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут быть установлены на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

9.5. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и быть всегда готовыми к использованию.

9.6. Все первичные средства пожаротушения должны быть сертифицированы. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт, порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

9.7. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны быть заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

9.8. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

9.9. Комендант здания обеспечивает приобретение, сохранность, учет наличия огнетушителей, периодичность их осмотра и сроков перезарядки.

9.10. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

9.11. Не реже 1 раза в квартал проводятся периодические проверки огнетушителей с целью контроля их огнетушителей, контроля места установки и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.

9.12. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо контролировать:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя огнетушащего вещества на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других

предметов, препятствующих свободному выходу огнетушащего вещества из огнетушителя;
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

9.13. Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей произвольной формы.

9.14. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

9.15. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

9.16. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

9.17. Каждый работник должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (приложение 2).

Начальник специального отдела

А.Н. Севостьянов

Согласовано:

Проректор по административно- хозяйственной работе

С. А. Михайлов