

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)**

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «УралГУФК»**

ИПБ - «УралГУФК» - 01 - 2022

г. Челябинск

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора ФГБОУ ВО «Урал ГУФК»
от 30 сентября 2022 г. №247

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «УралГУФК»
ИПБ – «УралГУФК» - 01-2022

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

1.2. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства, содержание территорий, зданий, помещений (далее – объекты) находящихся в оперативном управлении ФГБОУ ВО «УралГУФК» (далее – Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми работниками и студентами.

1.3. При обеспечении пожарной безопасности на объектах, наряду с настоящей инструкцией, следует руководствоваться государственными стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, приказами Министерства спорта Российской Федерации, а также иными, утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4. В отношении каждого объекта (учебного корпуса, общежития, административного здания, склада, гаража, мастерской и других производственных объектов), с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений, разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.5. Работники Учреждения, а также студенты, нарушившие правила пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Термины и определения:

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;

Опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

Очаг пожара - место первоначального возникновения пожара;

Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты,

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризующее возможность возникновения горения или взрыва веществ и материалов;

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противоподымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

Пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре;

Производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;

Система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, и студенты обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе требования настоящей инструкции.

2.2. Работники Учреждения допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

2.3. Ответственность за пожарную безопасность в структурных подразделениях, служебных помещениях, в гараже, мастерских, кладовых и т. д. возлагается на руководителей этих структурных подразделений.

2.4. Каждый работник несет персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте.

2.5. Работники Учреждения, ответственные за пожарную безопасность, должны обеспечивать своевременное выполнение требований правил пожарной безопасности, предписаний и иных требований специалиста по противопожарной профилактике.

2.6. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации работников, осуществляющих свою деятельность в Учреждении, а также студентов и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях.

3. Порядок содержания территории

3.1. Территория объектов Учреждения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и кустарника, порубочных материалов. Ответственность за организацию мероприятий по очищению территории возлагается на руководителя объекта.

3.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования оборудования, материалов, тары и мусора, для строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, а также для стоянки автотранспорта.

3.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Сжигание мусора и тары на территории объекта запрещается.

3.5. Территория вокруг зданий должна иметь наружное освещение в темное время суток.

3.6. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

3.7. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов.

3.8. Руководитель объекта определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

4. Порядок содержания помещений

4.1. На каждом этаже здания с рабочими местами для 10 и более человек на видном месте должны размещаться планы эвакуации людей в случае пожара.

Каждый работник Учреждения обязан знать план эвакуации из здания при чрезвычайной ситуации, а также места расположения первичных средств пожаротушения.

4.2. Во всех служебных и производственных помещениях на видных местах должны быть знаки с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и ответственного за пожарную безопасность в данном помещении.

На дверях производственных и складских помещений должны быть знаки обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

4.3. В служебных и производственных помещениях следует размещать только необходимые для рабочего процесса принадлежности и оборудование.

4.4. На объектах запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

4.5. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

4.6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководитель объекта, а также охранники, (вахтеры) на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара. Дежурная смена охраны обеспечивает хранение ключей от всех помещений объекта.

4.7. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

4.8. Не разрешается проводить работы на оборудовании, с неисправностями, которые могут привести к пожару.

4.9. Места, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, а также на которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, а работники Учреждения должны работать искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

4.10. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

4.11. Работникам Учреждения запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения ответственного за пожарную безопасность на объекте;

- пользоваться самодельными, не сертифицированными электроприборами и удлинителями с неисправной электропроводкой, выключателями и штепсельными вилками;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- самовольно менять предохранители, выключатели, штепсельные вилки и розетки, прокладывать электропроводку;

- обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или

материей, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

- сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления;
- использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению;
- пользоваться нагревательными бытовыми электроприборами без подставок из негорючих материалов;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

Обтирочный материал в течение рабочей смены должен собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены в специально предназначенные места за пределы здания.

4.12. Руководитель объекта обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

4.13. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

4.14. Руководитель объекта при расстановке в помещениях мебели, технологического и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов не менее 1м.

4.15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

4.16. Объекты обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. Порядок содержания эвакуационных путей

5.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из помещения.

5.2. На путях эвакуации запрещается:

- закрывать двери эвакуационных выходов на ключ;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен, потолков и ступеней;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие

свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

5.3. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

5.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше здания должны быть в исправном состоянии. Не реже 1 раза в 5 лет должны проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.

5.5. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

6. Действия при возникновении пожара

6.1. В случае возникновения пожара действия сотрудников должны быть направлены на обеспечение безопасности работников, студентов и других лиц, и их эвакуации.

6.2. Гражданин, обнаруживший загорание или пожар, обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (101 или 112), (при этом необходимо назвать наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, наличие людей, а также сообщить свою фамилию и телефон, с которого производится сообщение), проинформировать о случившемся непосредственного руководителя и смену охраны;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

6.3. Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать вызов пожарных подразделений;
- направить для встречи пожарных подразделений работника, хорошо знающего расположение подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения;

- удалить из помещения или опасной зоны людей, не занятых в ликвидации

пожара;

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- принять меры по эвакуации и охране материальных ценностей;
- при необходимости вызвать другие службы города;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации

пожара;

- организовать отключение электроэнергии, если она не отключена;
- обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

6.4. Рекомендации при тушении пожара и эвакуации:

- если при тушении не справиться с огнем самостоятельно, и пожар принимает угрожающие размеры, необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям;
- при этом выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара имеется наибольшая угроза жизни (цокольные и подвальные этажи);
- при выходе из помещения необходимо выключить, по мере возможности, электричество;
- при пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при задымлении необходимо наклониться или лечь на пол, закрыв нос и рот мокрым носовым платком или частями одежды, двигаться ползком или на четвереньках к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление;
- не пытайтесь выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен);
- если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то лучше оставаться в помещении и ждать приезда пожарных подразделений, при этом следует подойти к окну и привлечь внимание прохожих;
- уплотните дверь, через которую возможно проникновение дыма, смочить ветошь, элементы одежды водой и плотно прикрыв двери, постарайтесь заделать все щели между дверью и косяком;
- спускаться по стоякам, а также прыгать из окон здания недопустимо, т.к. неизбежны травмы.

7. Порядок применения первичных средств пожаротушения

7.1. Внутренние пожарные краны применяются для тушения локальных пожаров твердых горючих веществ, а также обесточенных электроустановок. При тушении пожара открыть дверцу шкафа пожарного крана, размотать рукав на всю длину, открыть кран и подать воду в очаг пожара.

7.2. Огнетушители порошковые – предназначены для тушения пожаров твердых горючих веществ, горючих жидкостей, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

Порядок применения порошковых огнетушителей:

- необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;
 - сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;
 - выдернуть чеку;
 - направить насадку шланга на очаг загорания;
 - нажать курок (рычаг) на огнетушителе;
 - подождать 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность;
 - при выходе огнетушащего вещества тушить загорание.
- При тушении загорания запрещается:

- располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 метра от электрооборудования, находящегося под напряжением;
- при использовании одновременно нескольких огнетушителей направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.

7.3. Огнетушители углекислотные предназначены для тушения пожаров твердых горючих веществ, горючих жидкостей, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

Порядок применения углекислотных огнетушителей:

- приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (загорания) на расстояние 2 – 3 метра;
- направить раструб на огонь;
- снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;
- нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора (в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя);
- по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).

Запрещается:

- держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук;
- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о землю для приведения их в действие;
- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;
- во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не разрешается направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.

7.4. Во время тушения углекислотными или порошковыми огнетушителями электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 метра) от распылительной насадки огнетушителя до электропроводных частей оборудования.

При тушении пожара порошковым огнетушителем, следует учитывать то, что при возникновении высокой запыленности снижается видимость в защищаемом помещении, а при тушении пожара углекислотным огнетушителем – в помещении резко снижается концентрация кислорода в воздухе.

При незначительных очагах огня газо-порошковую и углекислотную смесь огнетушителей следует направлять в основание пламени и энергично перемещать струю по фронту пламени.

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

Специалист по противопожарной профилактике



Н.А. Парфенов