	Министерство спорта Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»
	Программа
	7.1.4 Среда для функционирования процессов
СК-Пр-005.04-21	**Программа противопожарных тренировок электроперсонала в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» при эксплуатации электрооборудования находящегося на балансе организации**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УралГУФК
_____ С. Г. Сериков
«24» 12 2021 г.

ПРОГРАММА
противопожарных тренировок электроперсонала в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» при эксплуатации электрооборудования, находящегося на балансе организации

СК-Пр-005.04-21

Версия 2.0

Дата введения: 24 декабря 2021 г.

Челябинск
2021

Основной целью противопожарных тренировок является:

Сохранение жизни и здоровья людей при возникновении задымления или открытого возгорания при работе электрооборудования в зданиях ФГБОУ ВО «УралГУФК»;

Выработка правильных и безошибочных действий электроперсонала при возникновении задымления или открытого возгорания оборудования связанных с работой электрооборудования;

Скорейшая ликвидация задымления или открытого возгорания связанных с работой электрооборудования в зданиях ФГБОУ ВО «УралГУФК».

Уменьшение тяжести последствий, исключение материального ущерба, а также исключение поломок и выхода из строя электрооборудования при возникновении задымления или открытого возгорания электрооборудования.

Противопожарные тренировки проводятся под непосредственным руководством ответственного за электрохозяйство или лица, замещающего его.

Противопожарные тренировки проводятся согласно плана по подразделениям с электроперсоналом не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению лица ответственного за электрохозяйство, противопожарная тренировка может быть проведена внепланово.

О времени и дате проведения противопожарной тренировки электроперсонал должен быть проинформирован не менее чем за трое суток.

Темы противопожарных тренировок.

Тема №1: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в щитовой одного из подразделений ФГБОУ ВО «УралГУФК».

Тема№2: Действие персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в щитах групповых сетей.

Тема №3: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в конкретном помещении, аудитории, или коридоре здания.

Тема №4: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания вспомогательного оборудования (относящегося к системам вентиляции, системе пожарной сигнализации, системе пожаротушения и т.д.)

Тема №5: Действие персонала при возникновении задымления или открытого возгорания при эксплуатации офисного оборудования , бытовых приборов разрешенных к применению в помещениях зданий и подразделений ФГБОУ ВО «УралГУФК».

Тема №1: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в помещении щитовой одного из подразделений ФГБОУ ВО «УралГУФК».

Порядок проведения:

1.Признаки

Дать вводную информацию – указать один или несколько признаков.

2.Отработка действий персонала

Наглядно проверить действие персонала, в том числе и в ответах на устные вопросы по ходу тренировки.

3.Подведение итогов, выставление оценок.

1. **Признаки:**

при открывании противопожарной двери в щитовое помещение:

- появление дыма - запаха паленого пластика, запаха горелой резины. -
либо видимых языков пламени.

2. Действие электроперсонала

- при появлении подобных признаков во ВРУ, где расположены вводы силовых кабелей идущих непосредственно с подстанции, необходимо незамедлительно организовать действия по вызову пожарной охраны по телефону : 01 или 112 , позвонить в диспетчерскую в зависимости от нахождения подразделения по телефонам:

Центр. РЭС – тел: 8 (351) 741 36 90.
Совет. РЭС – тел: 8 (351) 237 18 10.

- включить пожарную сигнализацию, оповещающую персонал здания об эвакуации.
- приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, рассчитанными на тушение электроустановки нормально находящейся под напряжением не забывая при этом о собственной безопасности, применяя средства защиты дыхания, лица, глаз (противогаз).
- при задымлении соседних щитов и сборок не относящихся к вводному ВРУ, при возможности обесточить электрооборудование путем управления вводными коммутационными аппаратами переведя их в нейтральное положение (по возможности).
- приступить к ликвидации очага возгорания с применением первичных средств пожаротушения, не забывая при этом о собственной безопасности, применяя средства защиты дыхания.
- после ликвидации очагов возгорания, сообщить о ситуации, и о принятых вами мерах по её ликвидации, своему непосредственному начальнику, руководителю подразделения .

3. Подведение итогов, выставление оценок

Тема№2: Действие персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в щитах групповых сетей.

Порядок проведения:

1.Признаки

Дать вводную информацию – указать один или несколько признаков.

2.Отработка действий персонала

Наглядно проверить действие персонала, в том числе и в ответах на устные вопросы по ходу тренировки.

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки.

- из щита расположенного в коридоре видно появление дыма, либо видны открытые языки пламени вырывающиеся из под дверцы .

Действие электроперсонала.

- при появлении подобных признаков при обходе, либо при сообщении о подобных признаках любыми видами связи, в том числе при сообщении непосредственно от очевидца событий, необходимо в первоочередном порядке принять меры по обесточиванию данного щита.
- после того как аварийный щит будет обесточен, и будут приняты меры блокирующие подачу напряжения на аварийный участок, принять меры по тушению очага возгорания или задымления.
- возможно тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения, если их разрешено применять при тушении электроустановок (это углекислотные огнетушители ОУ-3 , или порошковые огнетушители ОП-3. Нельзя применять пенные огнетушители при тушении электроустановок.), не забывай о собственной безопасности
- после ликвидации очага возгорания, сообщить о ситуации, и о принятых вами мерах по её ликвидации, своему непосредственному начальнику, руководителю подразделения.

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №3: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания в конкретном помещении, аудитории, или коридоре здания.

Порядок проведения:

1.Признаки

Дать вводную информацию – указать один или несколько признаков.

2.Отработка действий персонала

Наглядно проверить действие персонала, в том числе и в ответах на устные вопросы по ходу тренировки.

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки

- появление задымления, или открытого возгорания в технических помещениях
- появление задымления, или открытого возгорания в аудитории
- появление задымления, или открытого возгорания в коридоре здания

Действие электроперсонала:

- при возникновении дыма или открытого возгорания в конкретном помещении, аудитории, или коридоре здания, при обходе, либо при получении такой информации любыми видами связи, в том числе при сообщении непосредственно от очевидца событий, необходимо в первоочередном порядке принять меры, по оповещению сотрудников, находящихся в здании о возникновении возгорания, или задымления, путем включения пожарной сигнализации, вызову пожарной охраны, или применить методы принятыми в данной организации.
- принять меры по обесточиванию участка возгорания, и принятию мер по недопущению подачи напряжения на аварийный участок.
- если это возможно, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, соблюдая меры собственной безопасности (применяя индивидуальные средства защиты)
- после ликвидации очага возгорания, сообщить о ситуации, и о принятых вами мерах по её ликвидации, своему непосредственному начальнику, руководителю подразделения.

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №4: Действия персонала при возникновении задымления или открытого возгорания вспомогательного оборудования (относящегося к системам вентиляции, системе пожарной сигнализации, системе пожаротушения и т.д.)

Порядок проведения:

1.Признаки

Дать вводную информацию – указать один или несколько признаков.

2.Отработка действий персонала

Наглядно проверить действие персонала, в том числе и в ответах на устные вопросы по ходу тренировки.

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки:

- появление дыма, или открытого возгорания на оборудовании относящегося к вспомогательному оборудованию (система вентиляции, система пожарной сигнализации, система пожаротушения и т.д.) двигатели, щиты управления, подводящие сети (провода, кабели электропитания).

Действие электроперсонала:

- при возникновении задымления или открытого возгорания на вспомогательном оборудовании, при обходе, либо при получении такой информации любыми видами связи, в том числе при сообщении непосредственно от очевидца событий, необходимо в первоочередном порядке принять меры, по обесточиванию данного оборудования, путем отключения коммутационного аппарата (автоматического выключателя, рубильника и т.д.), питающего данное оборудование, принять меры по недопущению подачи напряжения на аварийный участок.

- принять меры, по оповещению сотрудников, находящихся в здании о возникновении возгорания, или задымления, путем включения пожарной сигнализации, вызову пожарной охраны, или применить методы принятыми в данной организации.

- если это возможно, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, соблюдая меры собственной безопасности (применяя индивидуальные средства защиты)

- после ликвидации очага возгорания, сообщить о ситуации, и о принятых вами мерах по её ликвидации, своему непосредственному начальнику, руководителю подразделения.

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №5: Действие персонала при возникновении задымления или открытого возгорания при эксплуатации офисного оборудования, бытовых приборов разрешенных к применению в помещениях зданий организации и подразделений ФГБОУ ВО «УралГУФК».

Порядок проведения:

1.Признаки

Дать вводную информацию – указать один или несколько признаков.

2.Отработка действий персонала

Наглядно проверить действие персонала, в том числе и в ответах на устные вопросы по ходу тренировки.

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки

- при возникновение задымления или открытого возгорания при эксплуатации ПК(персональный компьютер)на рабочем месте, бытовых приборов, кулеров и т.д.
- при возникновении задымления или открытого возгорания «пилотов», удлинителей, подключенных к сети с помощью штепсельного разъема
- при возникновении задымления или открытого возгорания на проводах подходящих к этим приборам.

Действие электроперсонала:

- при возникновении задымления или открытого возгорания при эксплуатации ПК (персонального компьютера) на рабочем месте, бытовых приборов, кулеров и т.д. При обходе, либо при получении такой информации любыми видами связи, в том числе при сообщении непосредственно от очевидца событий, необходимо в первоочередном порядке принять меры, по обесточиванию данного оборудования, выдернуть штепсельную вилку из штепсельной розетки, при невозможности данной операции, обесточить оборудование путем отключения коммутационного аппарата (автоматического выключателя, рубильника и т.д.), питающего данное помещение, принять меры по недопущению подачи напряжения на аварийный участок.
- принять меры, по тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, соблюдая меры собственной безопасности (применяя индивидуальные средства защиты).
- после ликвидации очага возгорания, сообщить о ситуации, и о принятых вами мерах по её ликвидации, своему непосредственному начальнику, руководителю подразделения.

Подведение итогов, выставление оценок